

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Карасукском районе

632862 г. Карасук, улица Коммунистическая, д.58,
тел: 33-426, факс: 33-475, E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ КГ/001100

от 29.09.2017г.

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода холодная питьевая;
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке, договор № 402 от 07.10.2015г.
6. **Наименование объекта:** МУП Благовещенское ЖКХ.
7. **Адрес объекта:** 632757, Новосибирская область, Купинский р-н, Благовещенка с, Мира ул, д. 34;
8. **Место (адрес) отбора:** кран скважины; Новосибирская область, Купинский р-н, Благовещенка с;
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований и испытаний № 3681 от 29.09.2017г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:**
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01;
11. **Заключение:**
Проба воды холодной питьевой из крана скважины соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям, по запаху, цветности, мутности, показателю pH, перманганатной окисляемости, общей жесткости, минерализации (сухому остатку), содержанию аммиака и ионов аммония, нитратов, нитритов, хлоридов, сульфатов, железа, фтора, марганца, меди, свинца, кадмия, цинка, мышьяка, гамма-ГХЦГ, ДДТ (сумма изомеров) (протокол № 3681 от 29.09.2017г.).

Эксперт:



Е. М. Ионов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск,
ул. Фрунзе, д. 84
Фактический адрес: 632862, г. Карасук,
ул. Коммунистическая, д. 58
Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426
ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542202001
E-mail: gigotd_karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации
№ RA. RU.511690

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3681 от 29 сентября 2017 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП Благовещенское ЖКХ
1.2	Адрес	632757, Новосибирская область, Купинский р-н, Благовещенка с, Мира ул, д. 34
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	договор № 402 от 07.10.2015 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Благовещенское ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632757, Новосибирская область, Купинский р-н, Благовещенка с, Мира ул, д. 34 (р-он местонахождения: Купинский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632757, Новосибирская область, Купинский р-н, Благовещенка с, кран скважины)
3.2	Наименование	вода холодная питьевая
3.3	Код	005965.БС.21.09.2017
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	-
3.5	Дата изготовления (розлива):	-
3.6	Тара, упаковка	стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка
3.7	Объем партии	-
3.8	Объем (количество)	3,5
3.9	Дата и время отбора	21 сентября 2017 г.
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу, наименование организации	Павлова Ю. В., помощник врача по гигиене питания; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Х: с. ш. ГГ: ММ: СС: Y: в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	21 сентября 2017 г.
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012
3.16	Нормативный документ регламентирующий показатели	СанПиН 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись ЕВ /Сергиенко Е.В./

Заместитель
Руководителя Испытательного лабораторного центра

Подпись ТН /Мальцева Т.Н./
(ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 029394				
Объем (количество) пробы:	0,5 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	21 сентября 2017 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	21 сентября 2017 г.	Окончание:	25 сентября 2017 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005965.БС.21.09.2017	вода холодная питьевая (скважина)				
	ОМЧ	1	<= 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632862, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58				
Номер направления:	ПЗ 029395				
Объем (количество) пробы:	3,0 л.				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	21 сентября 2017 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	21 сентября 2017 г.	Окончание:	29 сентября 2017 г.	

Средства измерений: комплекс аналитический вольтамперометрический СТА Св. № 306454 от 17.04.2017 до 17.04.2018; фотометр фотоэлектрический КФК-3 Св. № 323683 от 13.07.2017 до 13.07.2019

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований, погрешность	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
005965.БС.21.09.2017	вода холодная питьевая (скважина)				
	Запах 20 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Запах 60 С	1	<= 2	баллы	ГОСТ 3351-74
	Цветность	6,8 ± 2,0	<= 20,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	< 0,5	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ 3351-74
	рН	8,54 ± 0,10	6,0-9,0	единицы рН	РД 52.24.495-2005
	Перманганатная окисляемость	0,76 ± 0,15	<= 5,0	мг/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	Аммиак и ионы ам-я	0,67 ± 0,13	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Нитраты	< 0,1	<= 45,0	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	0,056 ± 0,026	<= 3,0	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Общая жесткость	0,25 ± 0,05	<= 7,0	град. Ж	ГОСТ 31954-2012
	Минерализация (Сухой остаток)	673,0 ± 67,3	<= 1000,0	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Хлориды	75,7 ± 13,6	<= 350,0	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
	Сульфаты	162,1 ± 19,4	<= 500,0	мг/дм3	ГОСТ 4389-72
	Железо	0,16 ± 0,04	<= 0,3	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
	Фтор	0,48 ± 0,09	<= 1,5	мг/дм3	ГОСТ 4386-89
	Марганец	< 0,01	<= 0,10	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
	Медь	< 0,005	<= 1,0	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
	Свинец	0,0029 ± 0,0009	<= 0,01	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
	Кадмий	< 0,0002	<= 0,001	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
	Цинк	< 0,0005	<= 1,0	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
	Мышьяк	< 0,001	<= 0,01	мг/дм3	МУ 08-47/176
	Гамма-ГХЦГ	< 0,002	<= 0,002	мг/дм3	МУ МЗ СССР 2142-80
	ДДТ (сумма изомеров)	< 0,002	<= 0,002	мг/дм3	МУ МЗ СССР 2142-80

Дополнительные сведения:

